Sulechowskie Przedsiębiorstwo Komunalne
„SuPeKom" Sp. z o.o.
ul. Poznańska 18 66-100 Sulechów

Tel. (068) 385-24-07 Fax (068) 385-23-70
BZ WBK S.A. I O/Sulechów 22 10901580 0000 0000 58050470
NIP 973-07-12-918 REGON 977922651 KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Kapitał zakładowy: 34'561'000,00 zł

Jaskość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
SUW Sulechów – II kwartał 2019 r.

Parametr	Jednostka	Wymagania *	SUW Sulechów
Badania fizykochemiczne			
Temperatura	°C		11,3
Barwa	mg Pt/l	akceptowalna – zalecany zakres wartości do 15	<5
Mętność	NTU	akceptowalna – zalecany zakres wartości do 1	0,44
pH		6,5 – 9,5	7,7
Przewodność elektryczna właściwa w 25°C	µS/cm	2500	444
Zapach		akceptowalny	<1
Smak		akceptowalny	<1
Badania mikrobiologiczne			
Liczba Escherichia coli	jtk/100 ml	0	0
Liczba bakterii grupy coli	jtk/100 ml	0	0
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C	jtk/1 ml	bez nieprawidłowych zmian[1)]	0

* wymagania zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).
< należy interpretować jako nie wykryto
1) zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała:
- 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej
- 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta

Woda pochodząca z SUW Sulechów jest wodą bezpieczną dla zdrowia ludzkiego. Parametry fizykochemiczne oraz mikrobiologiczne wody, odpowiadają warunkom stawianym wodzie do picia, określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294).