

Zielona Góra, 12.02.2020

Wspólnota Mieszkaniowa
Plac Ratuszowy 13-14-15
66-100 Sulechów

Dotyczy: zamiany materiału dociepleniowego stropodachu niewentylowanego budynku przy placu Ratuszowym 13-14-15 w Sulechowie

Informuję, że dopuszcza się zmianę projektowanego materiału termoizolacyjnego z wełny mineralnej na styropian pod warunkiem zastosowania tej samej grubości materiału i współczynnika lambda ujętego w projekcie budowlanym dotyczącym remontu i docieplenia ww. budynku, ponieważ dane te zostały wykorzystane przy obliczaniu oszczędności energetycznej w audycie.

Z poważaniem

PROJEKTANT
Hanna Błoch
Hanna Błoch
Upr. bud. 193/82/ZG

- ✓ projekty budowlane
- ✓ projekty architektoniczne
- ✓ projekty konstrukcyjne
- ✓ projekty wzmocnień budynków
- ✓ audyty energetyczne
- ✓ audyty remontowe
- ✓ nadzory budowlane
- ✓ ekspertyzy budowlane
- ✓ doradztwo techniczne, związane z procesem inwestycyjnym
- ✓ przeglądy techniczne półroczne, roczne, pięcioletnie i gwarancyjne
- ✓ badania warunków gruntowo-wodnych
- ✓ kosztorysowanie
- ✓ opinie sądowe i przedsądowe

ul. Przylep-Strażacka 3

ul. Naftowa 4/4

65-705 Zielona Góra

Telefon: 604 86 57 52

lctprojekt@interia.pl

NIP: 9730543143